



# PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 8/1000214491

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

## Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Topoľčany  
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Odberateľ:  
(producent)

Obchodné meno: Správa majetku mesta  
Sídlo: Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti:

Nám. L. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou

Technické číslo odberu:

80021-9010-0

Evidenčné číslo odberu:

82109010

Fakturačný cyklus:

Mesačný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ odtoku $\psi$	Redukovaná plocha S <sub>r</sub> = S · $\psi$ [m <sup>2</sup> ]
A	1600	0,90	1 440
B	-	0,40	-
C	-	0,05	-
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m <sup>2</sup> ]			1 440
Dlhodobý úhrn zrážok H <sub>z</sub> podľa SHMÚ [mm / rok]			689,1
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok			992
Q = H <sub>z</sub> · S · $\psi$ · 10 <sup>-3</sup> [m <sup>3</sup> /rok]			

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ , kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m<sup>3</sup>/rok].

H<sub>z</sub> - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

$\psi$  - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Topoľčanoch, dňa 24. APR. 2024

Bánovce nad Bebravou, dňa 19.4.2024

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

ZAPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
Odštepny závod Topoľčany  
Tovarnícka 2208  
955 55 TOPOĽČANY

SPRÁVA MAJETKU MESTA  
Nám. L. Štúra 1/1  
957 01 Bánovce nad Bebravou  
IČO: 42 273 658

Ing. Roman Richter  
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

Bc. Milan Filo  
riaditeľ